



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Assunto: Fiscalização EMERGENCIAL

Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF

Relatório nº 027/2014

Data: 10/03/2014

Município de: Florianópolis/SC

1 IDENTIFICAÇÃO DA AGESAN

Nome: AGESAN - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina.

Endereço: Rua Anita Garibaldi, 79 – 11º andar – Centro Executivo Miguel Daux - Centro – Florianópolis– SC. CEP: 88.010-500.

Telefone: (48) 3365-4350

CNPJ: 11.735.720/0001-11

Site: www.agesan.sc.gov.br

2 IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: Cia Catarinense de Águas e Saneamento

Endereço: Rua Emílio Blum, 83 – Centro – Fpolis/SC

Telefone: (48) 3221 5000

CNPJ: 82.508.433/0001-17

Site: www.casan.com.br

3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização Emergencial

Unidade Auditada: Sistema de Esgotamento Sanitário

Local: Florianópolis/SC

Data da Inspeção: 17/02/2014 e 06/03/2014

4 INTRODUÇÃO

Este relatório detalha a Ação de Fiscalização Emergencial realizada pela AGESAN, de acordo com a localidade e escopo selecionados, em cumprimento aos termos estabelecidos na Lei Federal nº 11.445/07, Lei Estadual nº 13.547/05, Lei Estadual nº 14.675/09, Lei Complementar nº 484/2010,

Resoluções da AGESAN, Resoluções do CONAMA e CONSEMA, Normas Técnicas Brasileiras – NBRs e demais legislação pertinente.

Objetivo:

- () Atender reclamação/solicitação da Secretaria de Habitação e Saneamento Ambiental de Florianópolis
 - () Atender denúncia da VISA
 - () Atender denúncia de usuário(a)
 - (x) Outro (especificar): Verificar se o Auto de Infração nº 024/2014, expedido pela AGESAN, foi cumprido.
-

5 METODOLOGIA

A metodologia para desenvolvimento da Ação de Fiscalização Emergencial compreendeu os procedimentos de vistoria técnica, levantamentos de campo, análise e avaliação documental, obtenção de informações e dados gerais do sistema com auxílio de fotografias, identificação e frequência de ocorrências, através de dados primários e dados secundários.

5.1 Cronograma de Trabalho

Tabela 1: Roteiros

PERÍODO	Manhã	Tarde
Dia 17/02/2013		Vistoria de Acompanhamento do SES de Florianópolis
Dia 06/03/2014		Vistoria no local em questão

6 RELATO DAS ATIVIDADES E RESULTADOS OBSERVADOS

- 6.1 Resumo da denúncia/solicitação recebida: Auto de Infração nº 024/2014 referente à advertência expedida a CASAN pelo lançamento de esgoto bruto na rede pluvial do município de Florianópolis.

6.2 Atividades realizadas e Problemas/Não Conformidades detectados: Em vistoria de Acompanhamento no Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Florianópolis, no dia 17/02/2014, foi verificado que a Estação Elevatória de Esgoto VE Felipe Neves, localizada na Rua Felipe Neves, no bairro Fátima, estava inoperante e lançando o efluente bruto na rede pluvial por meio do extravasor, conforme é possível verificar na Figura 1. Desta forma, a Agência autuou a CASAN e solicitou providências imediatas para reestabelecer o sistema.



Figura 1: EEE Felipe Neves lançando o efluente bruto na rede pluvial (17/02/2014)

No dia 06/03/2014, a AGESAN foi novamente ao local verificar se as providências solicitadas tinham sido tomadas. Porém, a situação permanecia a mesma (Figura 2).



Figura 2: EEE Felipe Neves lançando efluente bruto na rede pluvial (06/03/2014)

Em defesa, por meio da CT/Comitê 0080/2014 no dia 06/03/2014, a CASAN afirma que “o problema de paralisação da bomba identificada na vistoria, foi

originada por um entupimento da bomba causado por materiais grosseiros lançados de forma indevida nas redes de esgoto”. E que, “a equipe técnica da CASAN atuou de imediato na correção do problema, reestabelecendo a operação da estação elevatória”. Diferentemente da situação vista pela AGESAN no mesmo dia.

No Relatório de Acompanhamento GEFIS nº 018/2013, de setembro de 2013, problemas de vazamento na Estação também foram verificados.

CONSIDERAÇÕES:

Em todas as visitas feitas pela AGESAN nessa Estação, problemas de vazamento de esgoto bruto foram encontrados. Assim, pelo fato de causar poluição e degradação do meio ambiente, o órgão ambiental responsável também foi alertado sobre a situação.

7 RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

Sílvio César dos Santos Rosa
Diretor de Regulação e Fiscalização

Sérgio José Grandó
Diretor Geral