



## **RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO**

**Assunto: Fiscalização Inicial dos Serviços de Saneamento Básico do Município de Tangará/SC**

**Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF**

**Referência: Relatório GEFIS nº 003/2011 - Abril/2011**

---

## ÍNDICE

1. IDENTIFICAÇÃO DA AGESAN.....	04
2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS.....	04
3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO.....	04
4. INTRODUÇÃO.....	05
5. METODOLOGIA.....	05
5.1. Cronograma de Trabalho.....	05
5.2. Áreas e Segmentos Fiscalizados.....	05
6. DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE.....	06
6.1. Estrutura Física e Recursos Humanos.....	06
6.2. Unidades Operacionais.....	07
7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS.....	08
8. CONSTATAÇÕES, NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES.....	08
8.1. Manancial / Captação.....	08
8.2. ETA.....	08
8.3. Reservatórios.....	08
8.4. Serviços Comerciais.....	09
9. RECOMENDAÇÕES.....	09
10. EQUIPE TÉCNICA.....	09
11. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO.....	09

---

## TABELA DE SIGLAS

**EEAB** - Estação Elevatória de Água Bruta

**EE** - Estação Elevatória

**EP** - Estação Pitométrica

**EEAT** - Estação Elevatória de Água Tratada

**ETA** - Estação de Tratamento de Água

**ETE** – Estação de Tratamento de Esgotos

**GECOQ** - Gerência de Controle da Qualidade de Produto

**RAP** - Reservatório Apoiado

**RASO** - Relatório de Análise da Situação Operacional

**RDA** - Rede de Distribuição de Água

**RECOP** - Relatório de Controle Operacional

**REL** - Reservatório Elevado

**SAA** - Sistema de Abastecimento de Água

**SES** – Sistema de Esgotamento Sanitário

**SISÁGUA** - Sistema de Informações da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

**VMP** - Valor Máximo Permitido

---

## **1. IDENTIFICAÇÃO DA AGESAN**

AGESAN - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina.

Endereço: Rua Anita Garibaldi, 79 – 11º andar – Centro – Florianópolis– SC.

CEP: 88.010-500.

Telefone: (48) 3224-6080

## **2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CASAN - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

Endereço: Rua Emílio Blum, 83 - Centro - Florianópolis - SC

CEP 88.020-010

Telefone: (48) 3221 5000

## **3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO**

Tipo de Auditoria: Fiscalização Inicial

Unidade Auditada: Concessionária de Serviços de Água e Esgoto

End.: Av. Irmão Picoli, 450 – Centro – Tangará/SC

Telefone: (49) 3532 1233

Contato: Irineu Antônio Casarin

Escopo: Sistemas Comercial e Operacional

Comunicação à Empresa sobre a Auditoria: 28 / 03 / 2011 – Of. 057/2011

Data da Inspeção: 14 e 15 / 04 / 2011

Legislação: Resolução nº 007/2011 - AGESAN

## **4. INTRODUÇÃO**

Este relatório detalha a Ação de Fiscalização Inicial realizada pela AGESAN, de acordo com a localidade e escopo selecionados, em cumprimento aos termos estabelecidos na Lei Federal nº 11.445/07, Lei Estadual Nº 13.547/05, Resolução AGESAN nº 007/2011 e demais legislação pertinente.

---

O objetivo desta ação de fiscalização é realizar um diagnóstico das condições técnicas, operacionais e comerciais e determinar o grau de conformidade do sistema auditado, levando-se em consideração os requisitos de qualidade que o serviço deve oferecer, em concordância com o arcabouço legal, dando ênfase àquelas expedidas pela AGESAN.

## 5. METODOLOGIA

A metodologia para desenvolvimento da Ação de Fiscalização Inicial compreendeu os procedimentos de vistoria técnica, levantamentos de campo, análise e avaliação documental, obtenção de informações e dados gerais do sistema, identificação e frequência de ocorrências, através de dados primários e dados secundários.

A vistoria foi acompanhada pela Assistente Social da Prefeitura Municipal, Sra. Vandréia B. Rampow e pelo Funcionário da Concessionária, Sr. Irineu Casarin, que se encarregou de explicar a operação e a função de cada unidade operacional e equipamento, bem como o cotidiano do Escritório de Atendimento.

### 5.1. Cronograma de Trabalho

PERÍODO	Manhã	Tarde
Dia 12.04.11	Deslocamento Cduvas – Tangará	Apresentação Institucional e Vistoria Técnica
Dia 13.04.11	Deslocamento Tangará- Fpolis	Deslocamento Fpolis

### 5.2. Áreas e Segmentos Fiscalizados

A seguir estão apresentadas as áreas auditadas, constando de todos os itens e segmentos, os quais orientaram os trabalhos de auditoria.

Área Fiscalizada	Item Fiscalizado	Segmento Fiscalizado
	(x) Manancial / Captação  (x) ETA	<input type="checkbox"/> Operação e manutenção  <input type="checkbox"/> Segurança, conservação e limpeza <input type="checkbox"/> Casa de química <input type="checkbox"/> Laboratório <input type="checkbox"/> Filtração

<input type="checkbox"/> Técnico-Operacional	<input type="checkbox"/> Elevatórias	<input type="checkbox"/> Operação e manutenção
	(x) Reservatórios	<input type="checkbox"/> Operação e manutenção Limpeza e desinfecção <input type="checkbox"/> Controle de Perdas
	<input type="checkbox"/> Adução	<input type="checkbox"/> Operação, manutenção e controle de perdas
	<input type="checkbox"/> Rede de Distribuição	<input type="checkbox"/> Operação e manutenção <input type="checkbox"/> Continuidade <input type="checkbox"/> Controle de perdas <input type="checkbox"/> Pressões disponíveis na rede
<input type="checkbox"/> Gerencial	(x) Informações Gerenciais	<input type="checkbox"/> Nível de universalização <input type="checkbox"/> Plano de exploração dos serviços
<input type="checkbox"/> Qualidade	<input type="checkbox"/> Qualidade da Água Distribuída à População	<input type="checkbox"/> Qualidade físico-química da água na saída da ETA <input type="checkbox"/> Qualidade físico-química da água na rede de distribuição <input type="checkbox"/> Qualidade bacteriológica da água na saída da ETA <input type="checkbox"/> Qualidade bacteriológica da água na rede de distribuição
<input type="checkbox"/> Controle	<input type="checkbox"/> Controle da Qualidade da Água Distribuída à População	<input type="checkbox"/> Controle da qualidade da água na saída da ETA <input type="checkbox"/> Controle da qualidade da água na rede de distribuição
<input type="checkbox"/> Comercial	(x) Escritório / Loja de Atendimento / Almoxarifado  (x) Serviços comerciais	<input type="checkbox"/> Instalações físicas do escritório e almoxarifado  <input type="checkbox"/> Atendimento ao usuário <input type="checkbox"/> Ligação de água <input type="checkbox"/> Corte e religação de água <input type="checkbox"/> Faturamento

## 6. DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE

### 6.1. Estrutura Física e Recursos Humanos

No escritório local da empresa funciona a gerência e o atendimento ao público cuja responsabilidade restringe-se ao município de Tangará.

- Estrutura Administrativa Local:

Item	Turnos de Trabalho	Dias da Semana	Quantidade	Função
Pessoal	08:00 - 12:00	Segunda a sexta	01 (um)	- encarregado do Escritório;
	14:00 - 18:00		04 (um)	- manutenção

- Veículos:

Item	Tipo de Veículo/Modelo/Ano	Quantidade
01	Utilitário	Um

## 6.2. Unidades Operacionais

O sistema atual é composto pelas seguintes unidades operacionais:

### 6.2.1 Manancial: Subterrâneo

6.2.1 **Captação:** a) Poço 1 - localizado na Rod. SC 303; b) Poço 2 – Localização não registrada.

6.2.3 **ETA:** Centro.

6.2.4 **ETE:** Não tem.

### 6.2.5 Linhas de Adução:

Tipo de Adução	Extensão(m)	Função
Água Bruta		Linha de adução entre a captação e a ETA.
Água Tratada		Linha de adução entre a ETA e Reservatório

### 6.2.6 Estações Elevatórias:

Elevatória	Capacidade	Localização
EE-01		
EE-02		

### 6.2.7. Reservatórios:

Reservatório	Capacidade	Localização	Função
R-01	100 m <sup>3</sup>	Rua Danilo Fornazari, s/n - Centro	
R-02	250 m <sup>3</sup>	Rua Danilo Fornazari, s/n - Centro	
R-03	100 m <sup>3</sup>	Rua Eletivo Zanotto	
R-04	75 m <sup>3</sup>	Cohab	
R-05	40 m <sup>3</sup>	Rod. SC 303 – São Marcos	

---

#### **6.2.8 - Rede de Distribuição:**

- a) Extensão da Rede: Não Informado.
- b) Número de Ligações: 1.430.
- c) Percentual da População atendida: Não Informado.

### **7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS**

São listados neste capítulo os fatos apurados durante a inspeção de campo sobre os sistemas de abastecimento de água de Tangará/SC, como também, os fatos apurados em função das informações coletadas junto à Concessionária, e a Prefeitura Municipal. As informações e fotografias obtidas encontram-se no check-list em anexo.

### **8. CONSTATAÇÕES, NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES.**

#### **8.1. Manancial / Captação**

##### **Constatações**

C1 – A área do manancial não se encontra devidamente isolada e sinalizada.

##### **Determinação**

D1 – As áreas de captação deverão ser isoladas por intermédio de cercas. Deverá ser estabelecido regime de monitoramento para evitar qualquer tipo de invasão e afixada placa com informações da propriedade e das restrições de uso daquele espaço.

#### **8.2. ETA**

##### **Constatações**

C2 - As instalações da ETA estão satisfatoriamente conservadas.

##### **Determinação**

D2 – Deverá ser apresentado o resultado final da construção do novo laboratório, inclusive com fotografias e deverão ser afixadas placas de propriedade de identificação da Unidade e restrição de uso da área.

#### **8.3. Reservatórios**

##### **Constatações**

C3 – As informações disponíveis quanto à propriedade e restrições eram insuficientes.

##### **Determinação**

---

D3 – Todas as áreas de reservação deverão ser totalmente isoladas através de cercas e cadeados e placas ou pinturas deverão identifica-las como de propriedade da concessionária e que o uso é restrito aos funcionários, indicando as penas a que se sujeitam os infratores.

#### **8.4. Serviços Comerciais**

##### **Constatações**

C4 – Deverão ser providenciadas melhorias, especialmente quanto ao mobiliário e informações aos usuários.

##### **Determinação**

D4 – A empresa deverá apresentar plano de adequação.

### **9. RECOMENDAÇÕES**

Apresentar em 15 (quinze) dias, Relatório Ajustamento de Ação e Conduta (RAAC) detalhado, de acordo com o inciso II do Art. 4º da Resolução 007/2011 – AGESAN, com a previsão de metas e prazos para a solução das constatações e determinações apresentadas, não excedendo a 180 (cento e oitenta) dias. Apresentar cópia do Convênio de Cooperação e de todos os projetos e programas de investimentos no município. Apresentar as informações que não foram obtidas durante a visita técnica, observadas como “Não Informado”.

### **10. EQUIPE TÉCNICA**

Coordenador: Geógrafo Jatyr Fritsch Borges — AGESAN

Técnica: Pedagoga Márcia Soncini – AGESAN

### **11. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO**

DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

---

## **ANEXO I**

CHECK-LIST PREENCHIDO EM CAMPO