



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Assunto: Fiscalização EMERGENCIAL

Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF

Relatório nº 029/2014

Data: 10/03/2014

Município de: Florianópolis/SC

1 IDENTIFICAÇÃO DA AGESAN

Nome: AGESAN - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina.

Endereço: Rua Anita Garibaldi, 79 – 11º andar – Centro Executivo Miguel Daux - Centro – Florianópolis– SC. CEP: 88.010-500.

Telefone: (48) 3365-4350

CNPJ: 11.735.720/0001-11

Site: www.agesan.sc.gov.br

2 IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: Cia Catarinense de Águas e Saneamento

Endereço: Rua Emílio Blum, 83 – Centro – Fpolis/SC

Telefone: (48) 3221 5000

CNPJ: 82.508.433/0001-17

Site: www.casan.com.br

3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização Emergencial

Unidade Auditada: Sistema de Esgotamento Sanitário

Local: Florianópolis/SC

Data da Inspeção: 19/02/2014 e 06/03/2014

4 INTRODUÇÃO

Este relatório detalha a Ação de Fiscalização Emergencial realizada pela AGESAN, de acordo com a localidade e escopo selecionados, em cumprimento aos termos estabelecidos na Lei Federal nº 11.445/07, Lei Estadual nº 13.547/05, Lei Estadual nº 14.675/09, Lei Complementar nº 484/2010,

Resoluções da AGESAN, Resoluções do CONAMA e CONSEMA, Normas Técnicas Brasileiras – NBRs e demais legislação pertinente.

Objetivo:

- () Atender reclamação/solicitação da Secretaria de Habitação e Saneamento Ambiental de Florianópolis
 - () Atender denúncia da VISA
 - () Atender denúncia de usuário(a)
 - (x) Outro (especificar): Verificar se o Auto de Infração nº 026/2014, expedido pela AGESAN, foi cumprido.
-

5 METODOLOGIA

A metodologia para desenvolvimento da Ação de Fiscalização Emergencial compreendeu os procedimentos de vistoria técnica, levantamentos de campo, análise e avaliação documental, obtenção de informações e dados gerais do sistema com auxílio de fotografias, identificação e frequência de ocorrências, através de dados primários e dados secundários.

5.1 Cronograma de Trabalho

Tabela 1: Roteiros

PERÍODO	Manhã	Tarde
Dia 19/02/2013		Vistoria de Acompanhamento do SES de Florianópolis
Dia 06/03/2014		Vistoria no local em questão

6 RELATO DAS ATIVIDADES E RESULTADOS OBSERVADOS

- 6.1 Resumo da denúncia/solicitação recebida: Auto de Infração nº 026/2014 referente à advertência expedida a CASAN pelo lançamento de esgoto bruto na rede pluvial do município de Florianópolis.

6.2 Atividades realizadas e Problemas/Não Conformidades detectados: Em vistoria de Acompanhamento no Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Florianópolis, no dia 19/02/2014, foi verificado que a Estação Elevatória de Esgoto Bab Arno Hoeschel, localizada na Rua Benevenida Bartlet James, no bairro do Centro, estava inoperante e lançando o efluente bruto na rede pluvial por meio do extravasor, conforme é possível verificar nas Figuras 1 e 2. Desta forma, a Agência autuou a CASAN e solicitou providências imediatas para reestabelecer o sistema.



Figura 1: Estação Elevatória de Esgoto inoperante (19/02/2014)



Figura 2: Lançamento de efluente bruto na rede pluvial (19/02/2014)

No dia 06/03/2014, a AGESAN foi novamente ao local verificar se as providências solicitadas tinham sido tomadas. A Estação estava operando normalmente.

Em defesa, por meio da CT/Comitê 0082/2014 no dia 10/03/2014, a CASAN afirma que “o problema de paralisação da bomba identificada na vistoria foi originado por um entupimento da bomba causado por materiais grosseiros lançados de forma indevida nas redes de esgoto”. E que, “considerando que a equipe técnica da CASAN atuou de imediato na correção do problema, reestabelecendo a operação da estação elevatória”.

CONSIDERAÇÕES:

No Relatório de Acompanhamento GEFIS nº 018/2013, de setembro de 2013, problemas de vazamento na Estação também foram verificados. Afirmam os moradores da região, que problemas de entupimento da bomba são frequentes devido ao mau uso das redes coletoras pelos usuários que lançam materiais grosseiros.

7 RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

Sílvio César dos Santos Rosa
Diretor de Regulação e Fiscalização

Sérgio José Grandó
Diretor Geral