



## **RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO**

**Assunto: Fiscalização EMERGENCIAL**

Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF

Relatório nº 031/2014

Data: 11/03/2014

Município de: Florianópolis/SC

## **1 IDENTIFICAÇÃO DA AGESAN**

Nome: AGESAN - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina.

Endereço: Rua Anita Garibaldi, 79 – 11º andar – Centro Executivo Miguel Daux - Centro – Florianópolis– SC. CEP: 88.010-500.

Telefone: (48) 3365-4350

CNPJ: 11.735.720/0001-11

Site: [www.agesan.sc.gov.br](http://www.agesan.sc.gov.br)

---

## **2 IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome: Cia Catarinense de Águas e Saneamento

Endereço: Rua Emílio Blum, 83 – Centro – Fpolis/SC

Telefone: (48) 3221 5000

CNPJ: 82.508.433/0001-17

Site: [www.casan.com.br](http://www.casan.com.br)

---

## **3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO**

Tipo de Auditoria: Fiscalização Emergencial

Unidade Auditada: Sistema de Esgotamento Sanitário

Local: Florianópolis/SC

Data da Inspeção: 19/02/2014 e 06/03/2014

---

## **4 INTRODUÇÃO**

Este relatório detalha a Ação de Fiscalização Emergencial realizada pela AGESAN, de acordo com a localidade e escopo selecionados, em cumprimento aos termos estabelecidos na Lei Federal nº 11.445/07, Lei Estadual nº 13.547/05, Lei Estadual nº 14.675/09, Lei Complementar nº 484/2010,

Resoluções da AGESAN, Resoluções do CONAMA e CONSEMA, Normas Técnicas Brasileiras – NBRs e demais legislação pertinente.

Objetivo:

- ( ) Atender reclamação/solicitação da Secretaria de Habitação e Saneamento Ambiental de Florianópolis
  - ( ) Atender denúncia da VISA
  - ( ) Atender denúncia de usuário(a)
  - ( x ) Outro (especificar): Verificar se o Auto de Infração nº 028/2014, expedido pela AGESAN, foi cumprido.
- 

## 5 METODOLOGIA

A metodologia para desenvolvimento da Ação de Fiscalização Emergencial compreendeu os procedimentos de vistoria técnica, levantamentos de campo, análise e avaliação documental, obtenção de informações e dados gerais do sistema com auxílio de fotografias, identificação e frequência de ocorrências, através de dados primários e dados secundários.

### 5.1 Cronograma de Trabalho

Tabela 1: Roteiros

PERÍODO	Manhã	Tarde
Dia 19/02/2013		Vistoria de Acompanhamento do SES de Florianópolis
Dia 06/03/2014		Vistoria no local em questão

---

## 6 RELATO DAS ATIVIDADES E RESULTADOS OBSERVADOS

- 6.1 Resumo da denúncia/solicitação recebida: Auto de Infração nº 028/2014 referente à advertência expedida a CASAN pelo lançamento de esgoto bruto no terreno de uma das unidades do SES do município de

Florianópolis.

- 6.2 Atividades realizadas e Problemas/Não Conformidades detectados: Em vistoria de Acompanhamento no Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Florianópolis, no dia 19/02/2014, foi verificado que a Estação Elevatória de Vila Cachoeira, localizada na Rodovia Virgílio Várzea, no bairro Saco Grande, estava lançando o efluente bruto no próprio terreno da Estação devido à obstrução da rede coleta, conforme é possível verificar nas Figuras 1 e 2. Desta forma, a Agência autuou a CASAN e solicitou providências imediatas para reestabelecer a estrutura.



**Figura 1: Estação Elevatória de Esgoto Vila Cachoeira (19/02/2014)**



**Figura 2: Vazamento de esgoto bruto no próprio terreno da EEE (19/02/2014)**

No dia 06/03/2014, a AGESAN foi novamente ao local verificar se as providências solicitadas tinham sido tomadas. O problema tinha sido reparado (Figura 3).



**Figura 3: EEE sem o vazamento no terreno (06/03/2014)**

Em defesa, por meio da CT/Comitê 0084/2014 no dia 10/03/2014, a CASAN afirma que “não houve problema de paralisação da bomba identificada na vistoria, o problema mencionado foi ocasionado por um entupimento na rede coletora de chegada da elevatória causada por materiais grosseiros lançados de forma indevida nas redes de esgoto”. E que, “considerando que a equipe técnica da CASAN atuou de imediato na correção do problema, reestabelecendo a operação da rede coleta”.

---

**7      RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO**

DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

---

Sílvio César dos Santos Rosa  
Diretor de Regulação e Fiscalização

---

Sérgio José Grandó  
Diretor Geral